



Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque

Spett.le

Calvizzano (NA)

comune@calvizzano.telecompost.it

Giugliano (NA)

protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

Marano (NA)

protocollo@pec.comunemaranodinapoli.gov.it

Melito (NA)

protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it

Mugnano (NA)

protocollomugnano@pec.it

Quarto (NA)

protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it

Villaricca (NA)

protocollo.villaricca@asmepec.it

Qualiano (NA)

protocollo.qualiano@asmepec.it

Pozzuoli (NA)

info@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Bacoli (NA)

ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it

Monte di Procida (NA)

protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it

Procida (Na)

protocollo.procida@asmepec.it

Castel Volturno

cvolturno@pec.comune.castelvolturno.ce.it

EVI s.p.a.

evispa@legalmail.it

Acquedotto Campano s.c.a.r.l.

acquedottocampano@pec.it

ABC Acqua Bene Comune

Direzione Generale 215.00.00

peo: direzione.ciclointegrato.acque@regione.campania.it - pec: direzione.ciclointegrato.acque@pec.regione.campania.it

Telefono: 0817963237 - Via De Gasperi, 28 80133 – Napoli



Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque

segreteria generale@abnapoli.telecompost.it

Acqua Campania spa
acquacampania@pec.it

Acquedotti scpa
acquedotti@pec.team_service.it

ITL S.p.A.
protocollo@pec.itlspa.it

Voltur Multiutility S.P.A.
volturnosi@pec.it

S.A.P. Società Acqua Procida S.r.l.
piattaforma@asmepec.it

ENEL Distribuzione
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Assessora Claudia Pecoraro
assessora.pecoraro@regione.campania.it

Ente Idrico Campano
protocollo@pec.enteidricocampano.it
presidente@pec.enteidricocampano.it

Prefettura di Napoli
protocollo.prefna@pec.interno.it

Prefettura di Caserta
protocollo.prefce@pec.interno.it

Protezione Civile Regione Campania
Sala Operativa Regionale Unificata
soru@pec.regione.campania.it

Commissario Straordinario per l'area dei Campi Flegrei
comm.flegrei@pec.governo.it
f.soccodato@governo.it

Oggetto: Fermo impianto di sollevamento di Mugnano Q110 per disalimentazione ENEL

Con la presente, in riferimento all'oggetto, si comunica che alle ore 05:10 circa del 07/08/2026 l'impianto di sollevamento Mugnano Q110 ha subito una disalimentazione elettrica dovuta a un

Direzione Generale 215.00.00
peo: direzione.ciclointegrato.acque@regione.campania.it - pec: direzione.ciclointegrato.acque@pec.regione.campania.it
Telefono: 0817963237 - Via De Gasperi, 28 80133 - Napoli



Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque

doppio guasto sulla rete ENEL, con conseguente fermo dell'impianto causando un'interruzione della regolare distribuzione idrica.

Da comunicazioni telefoniche, i tecnici ENEL hanno evidenziato che sono in corso attività per la geolocalizzazione dei guasti, e che i successivi interventi di riparazione hanno bisogno di una tempistica di almeno 8/10 ore.

Tale limitazione comporta la completa assenza di risorsa idropotabile per i comuni lungo linea, e pregiudicherà il livello dell'invaso di Monteruscello con ripercussioni per l'area Flegrea e per le isole.

Tanto si comunica affinché gli enti in indirizzo possano predisporre i provvedimenti di propria competenza, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli abitanti e le aziende interessate.

Con successiva nota saranno comunicati aggiornamenti sull'evoluzione della problematica.

Il D.E.C.

Geom. Vincenzo Trinchillo

Il Dirigente

Ing. *Rosario Manzi*

Direzione Generale 215.00.00

peo: direzione.ciclointegrato.acque@regione.campania.it - pec: direzione.ciclointegrato.acque@pec.regione.campania.it

Telefono: 0817963237 - Via De Gasperi, 28 80133 – Napoli